ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)

ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718

ИНН/КПП 5610086110/561001001

60 лет Октября ул., д. 2/1, г. Оренбург, 460021

Тел.: (3532) 33-37-98; Факс: 33-14-14

E-mail: oren-rpn@esoo.ru

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1 " 20 " сентября 20 18 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

14ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 07-159-В

По адресу/адресам: 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Промышленная, д.3.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Якубович И.С. № 07-159-В от 03.09.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» (МОБУ СОШ №18).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней (с 05.09.2018 по 20.09.2017).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.2/1

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): Сергеева Ирина Вениаминовна, директор «05» сентября 2018г. в 10 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Николаева Ирина Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали – Сергеева Ирина Вениаминовна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проведения проверки просьб руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка, не поступало.

Настоящая проверка проводится с целью проверки исполнения МОБУ СОШ №18 в связи с истечением срока ранее выданного предписания от 10.05.2017 года № 07-33-П (п.3,4,5) должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

Образовательное учреждение расположено по фактическому и юридическому адресу: 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Промышленная, д.3. Учредителем является муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования администрации города Оренбурга. Учреждение внесено в единый государственный реестр юридических лиц, поставлено на учет в налоговом органе. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, внесено в единый государственный реестр юридических лиц, поставлено на учет в налоговом органе. ИНН 5609013510, ОГРН 1025600891150.

По результатам плановой проверки, проведённой с 10.04.2017г. по 10.05.2017г., Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» было выдано предписание от 10.05.2017 года № 07-33-П, в котором было предписано (п.3,4,5) устранить в срок до 15.08.2018г. следующие нарушения:

п.3. Задействовать санузлы по назначению, в соответствии с проектом на 2, 3 этажах. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

п. 4. Обеспечить раковины для мытья рук горячем водоснабжением в кабинете химии, в кабинетах начальных классов, санузле для девочек на 3 этаже, в туалетном помещении для персонала пищеблока, раковины для мытья рук обеспечить горячем водоснабжением. п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821–10.

п.5. Для мытья кухонной посуды оборудовать двухсекционную моечную ванну. п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе проведения внеплановой выездной проверки 06.09.2018 года в 14-00, а также в ходе рассмотрения представленных документов, главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Николаевой И.М. установлено:

1. Имеющиеся 3 санузла на 2, 3–м этажах – не задействованы в соответствии с проектным решением, используются под кабинеты дополнительного образования, что является нарушением п. 4.25, п. 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 550 учащихся, учащиеся занимаются в 1 смену, оборудованы: 1унитаз на 25 учащихся, 1 раковина на 68,7 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В кабинетах начальных классов №6,7,8,10,11,12 в раковинах для мытья рук горячее водоснабжение отсутствует, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821–10, согласно которому « Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения,

мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.».

Выполнены предложения предписания от 10.05.2017г. № 07-33-П органа государственного контроля (надзора), выданного МОБУ СОШ № 18:

п.3. Выполнен частично, а именно: обеспечены горячим водоснабжением раковины для мытья рук: кабинет химии, санузел для девочек на 3 этаже, кабинеты начальных классов №1,9,5, туалетное помещение для персонала пищеблока.

п.5. Для мытья кухонной посуды приобретена и установлена кухонная двухсекционная ванна.

Не устранены требования пунктов 3 частично, 4 предписания от 10.05.2017 года № 07-33-П

В добровольном порядке юридическим лицом представлены копии: выписки из приказа о назначении на должность директора, должностной инструкции директора.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Имеющиеся 3 санузла на 2, 3–м этажах – не задействованы в соответствии с проектным решением, используются под кабинеты дополнительного образования, что является нарушением п. 4.25, п. 1.7 СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество санитарно-технических приборов в основном здании школы (унитазов и раковин для рук) не соответствует потребности: 550 учащихся, учащиеся занимаются в 1 смену, оборудованы: 1унитаз на 25 учащихся, 1 раковина на 68,7 учащихся, при норме 1 унитаз на 20 учащихся, 1 умывальник на 30 учащихся, нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В кабинетах начальных классов №6,7,8,10,11,12 в раковинах для мытья рук отсутствует подводка горячего водоснабжения, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821–10, согласно которому « Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.».

Ответственность за невыполнение пунктов 3,4 предписания от 10.05.2017 года № 07-33-П возложена на директора МОБУ СОШ №18 по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

установлено, что в срок до 15.08.2018г. МОБУ СОШ №18 не предприняты все возможные меры для выполнения пунктов 3,4 предписания от 10.05.2017 года № 07-33-П, которые не были выполнены в установленный срок:

1. Задействовать санузлы по назначению, в соответствии с проектом на 2, 3 этажах. п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В кабинетах начальных классов №6,7,8,10,11,12 в раковинах для мытья рук отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821–10, согласно которому « Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты

рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Николаева И.М. _____ Сергеева И.В.

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ _____

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 07-159-В от 20.09.2018г., объяснения должностного лица.

Проверка завершена: в 10 ч. 00 мин. «20» сентября 2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Николаева И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Сергеева И.В., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 20 " сентября 2018 г.

_____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Материалы дела приняты «___»_____2018г.

Нач. отдела_____Горбунова Г.В.